

Geriamojo vandens tyrimai 2016 m.

Eil. Nr.	Vandenvietė	Analizės pavadinimas														
		Cheminiai tyrimai											Mikrobiologiniai tyrimai			
		Amonis mg/l	Kvapo slenkstis	Mangano kiekis mkg/l	Savitojo elektrinio laidžio nustatymas mks/cm	PH nustatymas pH vertė	Bendroji geležis mg/l	Chlorido kiekis mg/l	Permananato indeksas mg/l O2	Sulfato kiekis mg/l	Cianido (bendrojo) kiekis mg/l	Fluorido kiekis mg/l	Boro kiekis mg/l	Žarninių lazdelių (E.coli) skaičius 100 ml	Koliforminių bakterijų skaičius 100ml	Žarninių enterokokų skaičius 100ml
1.	Didžiasalio k.	0.015	priimtinas vartotojui	13,9	711	7,7	0,027	28	0,60				0	0	0	
2.	Dysnos k.	0.828	priimtinas vartotojui	86,8	1283	7,7	2,030	159	0,66		<0,001	0,42	0	0	0	
3.	Vosiūnų k.		priimtinas vartotojui							188			0	0	0	
4.	Tvėrečiaus mstl.	0,19	priimtinas vartotojui	38,1	609	7,8	0,290	23	0,52		<0,001	0,56	0,12	0	0	0
5.	Erzvėto k.		priimtinas vartotojui							71			0	0	0	
6.	Žvyrių k.		priimtinas vartotojui							32			0	0	0	
7.	Dietkauščiznos k.	0,34	priimtinas vartotojui	215	610	7,7	0,180	9,6	0,92		<0,001	0,49	0,07	0	0	0
8.	Dvarykščių k.		priimtinas vartotojui							13			0	0	0	