

kinės

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas - Didžiasalio aglomeracija

Ūkinės veiklos objekto kodas

O-845000257

Išleistuvo kodas 1450003

NVĮ kodas 3450002

Nuotekų kiekis tūkst/m³ 45,026

2018 metai

Teršalai (parametrai)

Eil. Nr.	kodas	pavadinimas	matavimo vnt.	vidutinė metinė koncentracija prieš valymą	vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose	vidutinė metinė LK (LLK)	didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose	momentinė arba vidutinio paros mėginio LK (LLK)	faktinis kiekis išleidžiamose nuotekose, t	metinė LT (LLT) t	paros LT (LLT) t	išvalymo efektyvumas %
1	1001	pH					7,4					
2	1004	Skendinčios medžiagos	mg/l	215,75	2,818		3,2		0,1269			99
3	1003	BDS7	mg/l	275,503	5,497	23	7,76	34	0,2475	3,022	0,012	98
4	1113	Amonio azotas	mg/l	77,41	2,043		5,33		0,092			97
5	1121	Nitritų azotas	mg/l	0,00835	0,158		0,254		0,0071			
6	1120	Nitratų azotas	mg/l	0,05	2,658		4,0		0,1197			
7	1201	Bendras azotas	mg/l	112,161	8,728	30	12,2		0,393	3,942		92
8	1116	Fosfatinis fosforas	mg/l	5,256	0,717		1,97		0,0323			86
9	1203	Bendras fosforas	mg/l	10,368	1,093	4	2,39		0,0468	0,526		90
10	1109	Sulfatai	mg/l	81,116	128,237		202		5,774			
11	1102	Chloridai	mg/l	122,433	107,871		140,00		4,857			12
12	1005	ChDS	mg/l	562,383	28,672		34,00		1,291			9