

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas	Didžiasalio aglomeracija	Ūkinės veiklos objekto kodas O-845000257
Išleistuvo kodas 1450003	NVĮ kodas 3450002	Nuotekų kiekis 42,426 tūkst/m ³

2019 m. vidurkis

Teršalai (parametrai)												
Eil. Nr.	kodas	pavadinimas	matavimo vnt.	vidutinė metinė koncentracija prieš valymą	vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose	vidutinė metinė LK (LLK)	didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose	momentinė arba vidutinio paros mėginio LK (LLK)	faktinis kiekis išleidžiamose nuotekose, t	metinė LT (LLT) t	paros LT (LLT) t	išvalymo efektyvumas %
1	1001	pH					7,4					
2	1004	Skandinčios medžiagos	mg/l	131,790	2,694		3,00		0,1143			98
3	1003	BDS7	mg/l	333,351	7,660	23	5,81	34	0,3249	3,022	0,012	98
4	1113	Amonio azotas	mg/l	95,404	2,226		4,61		0,0945			98
5	1121	Nitritų azotas	mg/l	0,027	0,118		0,25		0,0050			
6	1120	Nitratų azotas	mg/l	0,025	2,026		3,69		0,0859			
7	1201	Bendras azotas	mg/l	132,513	7,204	30	7,79		0,3056	3,942		95
8	1116	Fosfatinis fosforas	mg/l	4,561	0,394		1,07		0,0167			92
9	1203	Bendras fosforas	mg/l	9,308	0,706	4	1,98		0,0299	0,526		93
10	1109	Sulfatai	mg/l	59,120	50,726		69,00		2,1520			15
11	1102	Chloridai	mg/l	150,803	125,528		140,00		5,3250			17
12	1005	ChDS	mg/l	574,521	29,800		37,00		1,7418			95